No.	DATE	REVISION	CHECK

METRIC DIMENSIONS UNLESS OTHERWISE NOTED



TYPE	CA-18/05.0 D
Ur (kV)	18
Uc (kV)	15.3
G (kg)	4.10
Creepage Distance (mm)	680
Flashover Distance (mm)	269

DRAWN	DESIGN	CHECK	APPROVE	DATE	
K.C.PARK	C.H.PARK		S.Y.JUNG	SCALE	/
JAN.14.2005	JAN.14.2005		JAN.14.2005		
PART	18kV, 2.5kA and 5kA POLYMER SURGE ARRESTER OF DISTRIBUTION				
NAME	CA-18/05.0 D		DWG. NO.	(D)AS018050-005	

DTR CORPORATION